



Registrazione numero / Registration number

0705a/20

ATTESTATO DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

Visto il Rapporto di Prova / Referring to the Test Report
n. 0011\DC\EST\20 del / dated 25/03/2020

si dichiara che il prodotto/ we declare that the product

Lancia erogatrice DN 45 per sistemi fissi antincendio con ugello Ø 13 mm

DN 45 nozzle for fixed firefighting systems with Ø 13 mm
nozzle

Mod. HAWAII® DN 45 (2")

prodotto dalla Società/ manufactured by the Company

SAPIN SPA

Viale dell'Industria, 12 - 20020 DAIRAGO (MI) - ITALY

è conforme alla norma EN 671-2:2012 par. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
complies to the standard EN 671-2:2012 par. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4

Prima emissione / First issue: 07/05/2020
Ultima emissione / Last issue: //

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00