



Registrazione numero / Registration number

0705c/20

ATTESTATO DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

Visto il Rapporto di Prova / Referring to the Test Report
n. 0011\DC\EST\20_4 del / dated 04/05/2020

si dichiara che il prodotto/ we declare that the product

Lancia erogatrice DN 25 per sistemi fissi antincendio con ugello Ø 8 mm

DN 25 nozzle for fixed firefighting systems with Ø 8 mm
nozzle

Mod. MIAMI® TRIPLEX 8mm

prodotto dalla Società/ manufactured by the Company

SAPIN SPA

Viale dell'Industria, 12 - 20020 DAIRAGO (MI) - ITALY

è conforme alla norma EN 671-1:2012 par. 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8
complies to the standard EN 671-1:2012 par. 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8

Prima emissione / First issue: 07/05/2020
Ultima emissione / Last issue: //

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00