



Registrazione numero / Registration number

2410a/03

ATTESTATO DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY

Visto il Rapporto di Prova / Referring to the Test Report
n. DC03/022F03 del / dated 24/10/2003 - n. 23018835 del / dated 18/06/2003

si dichiara che il prodotto/ we declare that the product

**Tubazione semirigida per sistemi fissi antincendio DN
25 mm Tipo B**

*Semi-rigid hose for fixed firefighting systems DN 25 mm
Type B*

Mod. PYTHON B

prodotto dalla Società/ manufactured by the Company

SAPIN SPA

Viale dell'Industria, 12 - 20020 DAIRAGO (MI) - ITALY

è conforme alla norma EN 694:2014 par. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9
complies to the standard EN 694:2014 par. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9

Prima emissione / First issue: 18/11/2003
Ultima emissione / Last issue: 31/10/2018

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CSI S.P.A. A SOCIO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000

Sede legale

Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

pag. 1/1